



УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ»  
Р.О.Вершинин  
«03» 03 2020 г.

## ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее - услуги)  
**объекта Государственного автономного учреждения дополнительного образования Новосибирской области «Областной центр развития творчества детей и юношества» (ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ»)**  
**административное здание с учебными классами**

### I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

- 1.1. Наименование (вид) объекта *административное здание с учебными классами*
  - 1.2. Адрес объекта Российская Федерация, 630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Крылова, 28  
Почтовый адрес: 630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Крылова, 28
  - 1.3. Сведения о размещении объекта:  
отдельно стоящее 2-х этажное здание, общая площадь 1545 кв.м., с прилегающей территорией.
  - 1.4. Год постройки здания 1971 г., последнего капитального ремонта – 2014.
  - 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2020 г.*, капитального \_\_\_\_\_
- сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное автономное учреждение дополнительного образования Новосибирской области «Областной центр развития творчества детей и юношества» (ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ»)
  - 1.7. Местонахождение: 633091, г. Новосибирск, ул. Крылова, 28
  - 1.8. Основание для пользования объектом (*оперативное управление*, аренда, собственность)
  - 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) *государственная*
  - 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*)
  - 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) *Министерство образования Новосибирской области*
  - 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 630011, г. Новосибирск, Красный проспект, 18., тел: (383)223-14-68, [minobr@nso.ru](mailto:minobr@nso.ru)

### II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

- 2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: *образовательные*

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (взрослые трудоспособного возраста, пожилые; дети, подростки, все возрастные категории)

2.5 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 20 чел

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

### III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов объекта  | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта |
|-------|--|--|
| 1.    | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов  | отсутствие   |
| 2     | сменные кресла-коляски   | отсутствие   |
| 3     | адаптированные лифты   | отсутствие   |
| 4     | поручни  | отсутствие   |
| 5     | пандусы  | отсутствие   |
| 6     | подъемные платформы (аппарели)   | отсутствие   |
| 7     | раздвижные двери   | отсутствие   |
| 8     | доступные входные группы   | отсутствие   |
| 9     | доступные санитарно-гигиенические помещения  | наличие  |
| 10    | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок   | отсутствие   |
| 11    | надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и передвижения   | отсутствие   |
| 12    | дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков или иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | отсутствие   |
| 13    | дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией   | отсутствие   |
| 14    | наличие выделенного пешеходного пути до объекта  | наличие  |
| 15    | наличие регулируемого перекрестка, его обустройство для инвалидов на коляске   | наличие  |

**IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ  
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ**

| №<br>п/п | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги  | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги |
|----------|---|---|
| 1.       | наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне   | отсутствие  |
| 2        | обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | отсутствие  |
| 3        | проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением для них объектов и услуг   | наличие   |
| 4        | наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг   | наличие   |
| 5        | предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации  | наличие   |
| 6        | предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика   | отсутствие  |
| 7        | соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям доступности для инвалидов   | не имеется  |
| 8        | обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации    | отсутствие  |
| 9        | наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры  | отсутствие  |
| 10       | адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)   | Имеется версия сайта учреждения для слабовидящих  |

|    |  |            |
|----|--|------------|
| 11 | обеспечение предоставления услуг тьютора | отсутствие |
| 12 | Иное                                     | -          |

**ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ** о состоянии доступности объекта: Объект условно доступен для категорий инвалидов Г,У, недоступен для категорий инвалидов К,О,С.

**V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ  
И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ  
УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ  
ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ**

| № п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведение объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов | Сроки                                     | Результат мероприятий   |
|-------|--|---|---|
|       | <b>Общие мероприятия</b>   |   |   |
| 1.    | Разработка плана мероприятий «дорожная карта» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов (далее - «дорожной карты») на период до 2030 года   | до 01.06.2020 далее по мере необходимости | определение соответствия объектов и услуг, предоставляемых учреждением, требованиям доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом ранее проведенных мероприятий, а также планирование в связи с этим дополнительно необходимых мероприятий по обеспечению условий доступности в целях повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ |



|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| 2. | Издание административно-распорядительных актов о возложении на сотрудников обязанностей по оказанию помощи инвалидам по зрению, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами   | 2020   | закрепление ответственных лиц по работе с инвалидами при обращении данной категории граждан в учреждение  |
| 3. | Внесение в планы по текущему ремонту возможных мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов учреждения<br>Организация текущих ремонтных работ с учетом внесенных изменений   | 2020-2030  | Повышение условий доступности объектов учреждения для инвалидов   |
| 4  | Подготовка информационных, справочных и методических пособий   | 2020-по мере необходимости                         | организация информационной поддержки работников учреждения, работающих с инвалидами и лицами с ОВЗ  |
| 5  | Организация инструктирования (обучения) специалистов, оказывающих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата)                      | Постоянно, в соответствии с установленным графиком | Повышение уровня и качества знаний специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов, услуг и оказанием им помощи при предоставлении услуг. |
| 6  | Реализация мероприятий по профессиональному обучению, профессиональному образованию (в том числе дополнительному), повышению квалификации и переподготовки специалистов, предоставляющих услуги с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям | Постоянно, в соответствии с установленным графиком | Увеличение доли сотрудников, предоставляющих услуги населению, прошедших обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для   |

|   |   |               |  |
|---|---|---------------|--|
|   |   |               | инвалидов объектов и услуг   |
| 7 | Отработка регламента взаимодействия структурных подразделений учреждения, специалистов по сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательном и иных процессах (разработка концептуальных положений и направлений деятельности, оснащение необходимым оборудованием, разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих взаимодействие и др.) | 2020-2025 гг. | создание системы сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ при предоставлении образовательных услуг в ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» |

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
|    | <b>Повышение уровня доступности для инвалидов объекта ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ»</b>   |   |  |
| 8  | Территория: Текущий ремонт, организационные мероприятия, приобретение оборудования: Обустроить лестничный марш опорными поручнями, выделить контрастом краевые ступени; приобрести мобильный телескопический пандус; закрепить противоскользящее покрытие в тамбуре. Выполнять регламент для персонала по оказанию помощи  | 2020.<br>в части оказания помощи, постоянно | обеспечение индивидуальной мобильности инвалидов   |
| 9  | Вход: Текущий ремонт, организационные мероприятия, приобретение оборудования: Обустроить лестничный марш опорными поручнями, выделить контрастом краевые ступени; приобрести мобильный телескопический пандус; закрепить противоскользящее покрытие в тамбуре. Выполнять регламент для персонала по оказанию помощи  | 2020-2025                                   | обеспечение индивидуальной мобильности инвалидов   |
| 10 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации): Текущий ремонт, организационные мероприятия, приобретение оборудования: монтаж тактильных предупреждающих в начале и конце лестничных маршей, нанесение контрастной маркировки на края первой и последней ступени лестничных маршей; выполнять регламент эвакуации МГН на путях движения (в том числе с использованием оборудования – эвакуационное кресло, перекатные пандусы и др.). | 2020-2030                                   | создание условий доступности для инвалидов внутри здания   |
| 11 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): Организационные мероприятия: отработать регламент предоставления образовательных услуг с учетом потребностей учащихся на колясках (в зоне первого этажа).<br>Отработать регламент по проведению и сопровождению мероприятий в помещениях с участием детей с нарушениями функций движения, зрения, слуха.   | 2020-2025                                   | создание условий доступности для инвалидов внутри здания, повышение доступности образовательных услуг, |

|    |  |           |   |
|----|--|-----------|---|
|    |  |           | предоставляемых учреждением   |
| 12 | Санитарно-гигиенические помещения: Текущий ремонт, оснащение оборудованием: дооснастить специальное санитарно-гигиеническое помещение: смонтировать крючки для тростей и костылей; оснастить кнопкой вызова персонала, оснастить пиктограммой доступности  | 2020-2030 | обеспечение индивидуальной мобильности инвалидов                    |
| 13 | Система информации на объекте (на всех зонах): Текущий ремонт, приобретение оборудования: изготовить единообразные таблички и указатели (контрастные: светлый фон темный шрифт, либо темный фон светлый шрифт; использовать шрифт без засечек, крупный) там, где они отсутствуют; приобрести соответствующее ассистивное оборудование (индукционные системы, звукоусиливающие системы и т.п.); установить напольные тактильные предупреждающие перед опасными участками (лестницами); изготовить и установить таблички с информацией, выполненной в рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания, изготовить и установить мнемосхему (тактильный план здания) в районе вестибюля 3-5 м от входа. | 2020-2022 | создание условий доступности информации для инвалидов внутри здания |

<\*> С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта: акт № \_\_\_\_, дата «10» 02 2020 г.

**Комиссия в составе:**

Председатель комиссии: В.В. Ледовский, заместитель директора ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ»

Секретарь комиссии: И.О. Кузин, начальник хозяйственного отдела РМЦ ДОД ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ»

Члены комиссии:

М.А. Балахтин, администратор ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ»

И.П. Кузнецов, специалист по охране труда ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ»

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

исполнительный директор НРООИК «ЦНЖ «ФИНИСТ» Львутина Ю.Э.







УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ»

Р.О.Вершинин

«10» 02 2020 г.

## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта Государственного автономного учреждения дополнительного образования Новосибирской области «Областной центр развития творчества детей и юношества» (ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ») административное здание с учебными классами

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта *административное здание с учебными классами*
- 1.2. Адрес объекта Российская Федерация, 630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Крылова, 28  
Почтовый адрес: 630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Крылова, 28
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
отдельно стоящее 2-х этажное здание, общая площадь 1545 кв.м., с прилегающей территорией.
- 1.4. Год постройки здания 1971 г., последнего капитального ремонта – 2014.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2020 г.*, капитального \_\_\_\_\_

#### сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное автономное учреждение дополнительного образования Новосибирской области «Областной центр развития творчества детей и юношества» (ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ»)
- 1.7. Местонахождение: 633091, г. Новосибирск, ул. Крылова, 28
- 1.8. Основание для пользования объектом (*оперативное управление*, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) *государственная*
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*)
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) *Министерство образования Новосибирской области*
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 630011, г. Новосибирск, Красный проспект, 18., тел: (383)223-14-68, [minobr@nso.ru](mailto:minobr@nso.ru)

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: *образовательные*
- 2.3 Форма оказания услуг: (*на объекте*, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)



2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (взрослые трудоспособного возраста, пожилые; дети, подростки, все возрастные категории)

2.5. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 20 чел.

2.6 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Услуги дополнительного образования для детей и юношества.

## 3. Состояние доступности объекта

### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрут №1: на метро до станции Красный проспект, выход на ул. Крылова, далее пешком по улице Крылова до объекта, переходя на перекрестках улицы Мичурина и Каменскую. Маршрут №2: на городском пассажирском транспорте до остановки «метро Красный проспект», далее по подземному переходу выход на улицу Крылова и далее пешком по улице Крылова до объекта, переходя на перекрестках улицы Мичурина и Каменскую. Маршрут №3: на городском пассажирском транспорте до остановки «Центральный рынок» (на ул. Гоголя), далее пешком по улице Каменская, переходя на перекрестке ул. Крылова. Маршрут №4: на городском трамвае №13 до остановки «магазин 1000 мелочей», далее пешком по ул. Крылова до объекта, переходя на перекрестке улице Каменская. Маршрут №5: на 41 автобусе или 48 маршрутном такси до остановки «ул. Семьи Шамшиных» (на ул. Крылова), далее пешком до объекта. наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 1,5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; да

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; да

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения) | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания)* |
|-----------|--|---|
| 1.        | Все категории инвалидов и МГН          |   |
|           | <i>в том числе инвалиды:</i>           |   |

|   |   |     |
|---|---|-----|
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках         | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ  |
| 4 | с нарушениями зрения                        | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха                         | ДУ  |
| 6 | с нарушениями умственного развития          | ДУ  |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№<br>п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности,<br>в том числе для основных категорий<br>инвалидов** | Приложение    |           |
|-----------|--|---|---------------|-----------|
|           |  |   | № на<br>плане | №<br>фото |
| 1         | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ВНД (К,О,С), ДП-И (Г,У)   |               |           |
| 2         | Вход (входы) в здание  | ВНД (К,О,С), ДП-И (Г,У)   |               |           |
| 3         | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ВНД (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)   |               |           |
| 4         | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД (К,С,Г), ДУ-И (О,У)   |               |           |
| 5         | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ-В  |               |           |
| 6         | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ВНД (С), ДЧ-И (К,О,Г,У)   |               |           |

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** *Объект условно доступен для категорий инвалидов О,Г,У, недоступен для категорий инвалидов К,С.*

**4. Управленческое решение (проект)**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:**

| №№<br>п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*  |
|------------|--|--|
| 1          | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Организационные мероприятия: оказывать помощь со стороны персонала при необходимости; ремонт асфальтового покрытия на прилегающей территории; организовать специальное парковочное место для транспорта инвалидов, обозначив специальной разметкой и знаком «Стоянка для инвалидов», рекомендуется под знаком стоянки для транспорта инвалидов разместить информацию с телефоном службы (сотрудника) сопровождения |
| 2          | Вход (входы) в здание  | Текущий ремонт, организационные мероприятия, приобретение оборудования: Обустроить лестничный марш опорными поручнями, выделить контрастом краевые ступени; приобрести мобильный телескопический пандус; закрепить противоскользящее покрытие в тамбуре. Выполнять регламент для персонала по оказанию помощи  |
| Од3        | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Текущий ремонт, организационные мероприятия, приобретение оборудования: монтаж тактильных предупреждающих в начале и конце лестничных маршей, нанесение контрастной маркировки на края первой и последней ступени лестничных маршей; выполнять регламент эвакуации МГН на путях движения (в том числе с использованием оборудования – эвакуационное кресло, перекатные пандусы и др.).                             |
| 4          | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Организационные мероприятия: отработать регламент предоставления образовательных услуг с учетом потребностей учащихся на колясках (в зоне первого этажа).<br>Отработать регламент по проведению и сопровождению мероприятий в помещениях с участием детей с нарушениями функций движения, зрения, слуха.   |
| 5          | Санитарно-гигиенические помещения                            | Текущий ремонт, оснащение оборудованием: дооснастить специальное санитарно-гигиеническое помещение: смонтировать крючки для тростей и костылей; оснастить кнопкой вызова персонала, оснастить пиктограммой доступности   |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 6  | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт, приобретение оборудования: изготовить единообразные таблички и указатели (контрастные: светлый фон темный шрифт, либо темный фон светлый шрифт; использовать шрифт без засечек, крупный) там, где они отсутствуют; приобрести соответствующее ассистивное оборудование (индукционные системы, звукоусиливающие системы и т.п.); установить напольные тактильные предупреждающие перед опасными участками (лестницами); изготовить и установить таблички с информацией, выполненной в рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания, изготовить и установить мнемосхему (тактильный план здания) в районе вестибюля 3-5 м от входа. |
| 7. | <b>Все зоны и участки</b>                     | Текущий ремонт, организационные мероприятия, приобретение оборудования  |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: плановый текущий ремонт в рамках исполнения - нет

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: *частичная доступность для всех категорий инвалидов.*

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование вышестоящей организации: *требуется* имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата): нет

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Анкета обследования на 40 листах.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: В.В. Ледовский, заместитель директора ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ»

Секретарь комиссии: И.О. Кузин, начальник хозяйственного отдела РМЦ ДОД ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ»

Члены комиссии:

М.А. Балахтин, администратор ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ»

И.П. Кузнецов, специалист по охране труда ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ»

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

исполнительный директор НРООИК «ЦНЖ «ФИНЕСТ» Львутина Ю.Э.

